



1.- La llave situada en la vía pública, sobre la acometida y próxima al edificio es la:

- a) Llave de toma.
- b) Llave de paso.
- c) Llave de registro.

2.- El contador o contadores generales, se situarán próximos a:

- a) La llave de toma.
- b) La llave de paso.
- c) La llave de registro.

3.- En la relación de los puntos de suministro de agua no se detalla:

- a) El cuarto de contadores.
- b) El cuarto de basuras.
- c) El garaje.

4.- ¿Qué elemento cuenta con una cerradura de cuadrado?:

- a) Una llave de pago.
- b) Un contador.
- c) El desagüe a la red de alcantarillado.

5.- ¿Qué dos llaves son manipuladas por el personal autorizado de la compañía?:

- a) Llave de toma y de paso.
- b) Llave de toma y de registro.
- c) Llave de paso y de registro.

6.- Si su caudal es igual o superior a 0,6 l/s, e inferior a 1 l/s es suministro:

- a) Tipo D.
- b) Tipo C.
- c) Tipo B.

7.- ¿Quién fija las tasas?:

- a) La Comunidad Autónoma.
- b) La Compañía suministradora.
- c) El Ayuntamiento.

8.- Corresponde a locales dotados de agua en cocina, lavadero y un sanitario:

- a) Suministro tipo A.
- b) Suministro tipo C.
- c) Suministro tipo E.

9.- Irá alojada en una cámara impermeabilizada construida por el propietario, que se encarga de su manipulación y le permite cortar el agua a todo el edificio:

- a) Llave de toma.
- b) Llave de registro.
- c) Llave de paso.

10.- Si su caudal es igual o superior a 2 l/s e inferior a 3 l/s es suministro:

- a) Tipo E.
- b) Tipo D.
- c) Tipo B.

11.- La llave que se coloca en la tubería de la red general de distribución de la compañía y abre el paso a la acometida:

- a) Llave de registro.
- b) Llave de paso.
- c) Llave de toma.

12.- Corresponde a locales dotados de agua en la cocina, ofice, lavadero, un cuarto de baño y otro de aseo:

- a) Suministro tipo D.
- b) Suministro tipo C.
- c) Suministro tipo A.

13.- Si su caudal es igual o superior a 1 l/s, e inferior a 1,5 l/s es suministro:

- a) Tipo B.
- b) Tipo C.
- c) Tipo D.

14.- ¿Quién determina el número de acometidas?:

- a) El Presidente de la Comunidad.
- b) La propiedad del edificio.
- c) La Compañía suministradora.

15.- En un suministro tipo C, su caudal es:

- a) Igual o superior a 1 l/s, e inferior a 1,5 l/s.
- b) Igual o superior a 0,6 l/s, e inferior a 1 l/s.
- c) Igual o superior a 1,5 l/s e inferior a 2 l/s.

16.- Corresponde a locales dotados de agua en cocina, lavadero y un cuarto de aseo:

- a) Suministro tipo A.
- b) Suministro tipo B.
- c) Suministro tipo C.

17.- La parte de la instalación que enlaza la general interior del edificio con la conducción de la red de distribución de la Compañía suministradora, y que es ejecutada por ésta:

- a) Saneamiento.
- b) Abastecimiento.
- c) Acometida.

18.- Si su caudal es igual o superior a 1,5 l/s e inferior a 2 l/s es suministro:

- a) Tipo D.
- b) Tipo E.
- c) Tipo A.



19.- Para solicitar la acometida no es necesario presentar la siguiente documentación:

- a) Planos de planta del edificio.
- b) Planos de subsuelo del edificio.
- c) Planos de alzado del edificio.

20.- Corresponde a locales dotados de agua en la cocina, lavadero y un cuarto de baño completo:

- a) Suministro tipo A.
- b) Suministro tipo B.
- c) Suministro tipo C.

21.- Corresponde a locales dotados de agua en la cocina, office, lavadero, dos cuartos de baño y un aseo:

- a) Suministro tipo E.
- b) Suministro tipo D.
- c) Suministro tipo B.

22.- La llave situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación y ya en el interior del edificio:

- a) Llave de paso.
- b) Llave de toma.
- c) Llave de registro.

23.- Si su caudal es inferior a 0,6 l/s es un suministro:

- a) Tipo B.
- b) Tipo C.
- c) Tipo A.

24.- Los contadores se alojarán en armarios, hornacinas o cuartos de contadores dependiendo de:

- a) Su número y perímetro.
- b) Su número y diámetro.
- c) Su número y su altura.

25.- La acometida se solicita a la Compañía suministradora por:

- a) La comunidad de vecinos.
- b) La propiedad del edificio.
- c) El Presidente de la Comunidad.



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla

Pasaje de González de Quijano, nº 10
41002 SEVILLA

E-mail: ccooyto@sevilla.org

Facebook: [/ccooytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

www.ccoo-aytosevilla.es

Twitter: [@ccooytosevillaa.es](https://twitter.com/ccooytosevillaa.es)

T1

TEMA 15
CAPATAZ

1C	11C	21A
2B	12A	22A
3A	13B	23C
4B	14C	24B
5B	15A	25B
6C	16B	
7B	17C	
8A	18A	
9C	19B	
10A	20C	